

Skipulags- og byggingarfulltrúi Dalabyggðar
Bogi Kristinsson Magnusen
Miðbraut 11
370 Búðardal

Sent á byggingarfulltrui@dalir.is og sveitarstjori@dalir.is

Reykjavík, 5. febrúar 2018

Athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016

Sveitarstjórn Dalabyggðar auglýsti 7. desember sl. skipulags- og matslýsingu að breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. Sett er fram sameiginleg skipulags- og matslýsing fyrir sjö breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og óskað er eftir athugasemdum eða ábendingum til 5. febrúar.

Samkvæmt skipulagslögum (1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010) og skipulagsreglugerð (gr. 4.2.2. nr. 90/2013) er um að ræða lýsingu á skipulagsverkefni og matslýsingu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerð þegar sú vinna hefst. Hér er um að ræða breytingar á núgildandi aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 og því ekki um að ræða formlegt umsagnaferli skv. Skipulagslögum. Fagnar Landvernd því að hægt sé að koma á framfæri athugasemdum á fyrri stigum, en beinir því til sveitarfélagsins að útskýra ferlið um leið og auglýst er eftir athugasemdum, svo það valdi síður misskilningi.

Landvernd telur þær upplýsingar sem settar eru fram í skipulags- og matslýsingu um sjö breytingar á aðalskipulagi ekki vera fullnægjandi til að meta áhrif þeirra á umhverfi og náttúruferla að svo stöddu. Lýsingar eru gloppóttar, kort vantar eða eru ónákvæm og sýna t.d. ekki verndarsvæði eða gefa yfirlit yfir skipulagssvæðið. Landvernd vekur athygli á 4.2.3. gr skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 þar sem fram kemur hvaða þáttum skuli gerð grein fyrir í lýsingunni.

Landvernd vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum og ábendingum við þrjár breytingar af sjö í skipulags- og matslýsingu Dalabyggðar:

Nýtt efnistökusvæði í landi Hvítadals í Hvolsdal

Ráðgert er að opna nýja námu í áreyrum Húsár vegna breikkunar og endurbóta á Vestfjarðarvegi (60-09) um Hvolsdal á milli Fremri-Brekku og Skriðulands. Heildar efnispörf vegna vegaframkvæmda er 97.300 m³ og áætlað að 20.000 m³ efnis verði unnir úr áreyrum Húsár. Þetta er einungis 1/5 af heildar efnispörf og ekki er gerð grein fyrir öðrum efnistökusvæðum vegna framkvæmda við Vestfjarðarveg. Ekki er gefin upp nákvæm staðsetning eða flatarmál efnistökusvæðis og ekki kemur fram hversu mikið magn af efni er núna til staðar í áreyrum við Húsá. Erfitt er að segja til um áhrif efnistökkunnar á umhverfið við áreyrar Húsár en ef ekki er um ræða sjálfbært efnisnám munu þær raskast. Þekkt er að lífríki áa getur orðið fyrir skaða og árfarvegir geta breytt rofhætti sínum við mikið efnisnám.

Samkvæmt drögum að svæðisskipulagi Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar frá því í júlí 2017 (http://www.reykholar.is/stjornsysla/utgefid_efni/skra/1767/.) er kort á bls. 23 sem sýnir svæði með verndargildi. Þar má sjá að Hvolsdalur og ráðgert efnistökusvæði við Húsá eru innan afmarkaðs vatnsverndarsvæðis. Landvernd telur að frekari upplýsingar um nýtt efnistökusvæði skorti í lýsingu og að meta þurfi umhverfisáhrif þess innan vatnsverndarsvæðis.

Vindorkugarður við Hróðnýjarstaði

Íslensk stjórnvöld hafa ekki sett fram stefnu um vindorkuvirkjanir. Í vetur hefur Landvernd unnið að stefnumótunar- og leiðbeiningariti um virkjun vindorku á Íslandi. Verið er að leggja lokahönd á ritið og mun það verða aðgengilegt á vef Landverndar í febrúar. Landvernd hvetur sveitarstjórn Dalabyggðar til að kynna sér þetta rit í tengslum við áætlanir um vindorkugarð innan sveitarfélagsins. Við staðsetningu vindorkugarðs þarf m.a. að huga vel að breytingum á ásýnd landslags.

Stækkun byggðalínu

Í skipulags- og matslýsingu Dalabyggðar stendur: „Til að renna styrkari stoð undir uppbyggingu í sveitarfélaginu telur sveitarfélagið að gera þurfi ráð fyrir að byggðarlínan í gegnum sveitarfélagið verði styrkt. [...] Núverandi byggðarlína er í tveimur hlutum beggja vegna tengivirkis í Glerárskógum n.t.t. Geirdalslína 1 og Glerárskógalína með 132 kV spennu. Gert er ráð fyrir að línan verði styrkt og spenna hækkuð í 220 kV í gegnum sveitarfélagið.“

Ekkert kort fylgir með þessari breytingartillögu, frekari upplýsingar vantar varðandi framkvæmdina t.d. hvort verið sé að ræða um endurbætur á núverandi byggðalínu, nýtt línustæði eða lagningu á jarðstreng eða hvort styrking byggðalínu sé í tengslum við fyrirhugaðan vindorkugarð.

Virðingarfyllst,

Salome Hallfreðsdóttir,
framkvæmdastjóri Landverndar